



Beschlussvorlage

Vorlage Nr. 2022/069

Amt: Bauamt
Verfasser: Michael Stoffler
Aktenzeichen: 815.15

Datum	Gremium	Zuständigkeit	Öffentlichkeitsstatus
07.06.2022	Gemeinderat	Entscheidung	öffentlich

Erneuerung Wasserleitung BAB 81 / Espenhöfe Auftragsvergabe für Tief-, Erd-, Rohrverlegearbeiten, Spülbohrverfahren

LV: Erneuerung Wasserleitung BAB 81 / Espenhöfe

1. Ausschreibung

Art der Ausschreibung: beschränkt
Eröffnungstermin (Submission): 12.05.2022, 14:00 Uhr

Versendete Ausschreibungsunterlagen: 4
Abgegebene Angebote: 2
zusätzliche Nebenangebote: -
Ausgeschlossene Angebote: -

2. Kurzbeschreibung der ausgeschriebenen Leistungen

Die Espenhöfe auf Gemarkung Geisingen, ca. 3 km nördlich der Kernstadt, östlich der K 5942, werden mit Trinkwasser über das Pumpwerk Viehmarkt und die Zuleitung zum Weiler Dreilärchen her versorgt.

Die Trinkwasserleitung DN 80 Guss unterquert mit der BAB 81, der Kötach (WA II) und der K 5942 zwei Linienbauwerke und ein Gewässer in verschiedener Trägerschaft. Ebenso sind private landwirtschaftliche Grundstücke und Wegegrundstücke der Stadt Geisingen betroffen.

Im vergangenen Jahr wurde durch das Wasserwerk der Stadt Geisingen eine Undichtigkeit festgestellt, die sich gemäß Ortung, im Beisein der Autobahnmeisterei, unter der BAB 81 befindet. Eine Reparatur in klassischer Form ist daher nicht möglich.

Als Provisorium wurde durch das Wasserwerk in das schadhafte Wasserleitungsrohr DN 80 ein Schlauch HDPE da 50 mm eingezogen.

Um die Trink- und die Löschwasserversorgung der Espenhöfe aufrecht zu erhalten soll eine Neuverlegung der Leitung mittels gesteuertem Spülbohrverfahren parallel zur bisherigen Leitung, in HDPE da 110 mm (Innendurchmesser 90 mm) verlegt werden.

Aufgrund von weiteren Schäden der Leitung in diesem Teilstück in den letzten Jahren, wird die Wasserleitung im Bereich zwischen der Westseite der BAB 81 und dem Feldweg auf der Ostseite der K 5942 auf einer Länge von 230 m komplett erneuert.

Die Durchführung der Maßnahmen ist im Juni / Juli 2022 vorgesehen.

3. Ergebnisse der Ausschreibung

Die Angebote wurden durch das Ingenieurbüro Kühnle gemäß § 16 VOB/A geprüft und kommen in die Wertung. Sie liegen über der Kostenprognose des Planungsbüros, obwohl dieses im Hinblick auf die beobachteten Preissteigerungen die Schätzpreise bereits erhöht hatte. Die Preise können für den Auftraggeber als annehmbar und für die Bieter als auskömmlich angesehen werden.

4. Gewertete Angebote

Wertungssummen (evtl. Nachlässe, Zu- und Abschläge sind berücksichtigt):

Bieter 1: Maier Bau GmbH, 79802 Dettighofen-Baltersweil	70.135,63 € inkl. MwSt.	107,2 %
Bieter 2:	91.521,29 € inkl. MwSt.	139,8 %
Kostenprognose:	65.450,00 € inkl. MwSt	100,0 %

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, der Firma Maier Bau GmbH, Mühleweg 13, 79802 Dettighofen-Baltersweil den Auftrag in Höhe von 70.135,63 € einschl. MwSt. zu erteilen

Die Firma Maier Bau GmbH war die letzten Jahre verschiedentlich für die Stadt Geisingen und den Zweckverband Wasserversorgung Unteres Aitrachtal mit Arbeiten wie den jetzt ausgeschriebenen tätig.

Anlage vertraulich